

关于110千伏东岭变10千伏台江园线等68条电力线路保护区划定的公告

根据《福州市工业和信息化局关于110千伏东岭变10千伏台江园线等68条电力线路保护区依法划定的批复》(榕工信能源[2021]186号),现将我司所辖110千伏东岭变10千伏台江园线等68条电力线路保护区依法划定内容予以公告。

电力设施基本情况:

一、110千伏东岭变10千伏台江园线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区台屿路,线路总长为5.983千米。

二、110千伏东岭变10千伏洪湾路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区洪湾路,终点位置为仓山区东岭路,总长为1.958千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区三环路,线路总长为5.538千米。

三、110千伏东岭变10千伏上渡线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区盘屿路,终点位置为仓山区建新南路,总长为6.742千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为福峡路,终点位置为二环路,总长为1.688千米。

四、110千伏东岭变10千伏凤山线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区齐安路,总长为1.785千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区红星农场3#环网,线路总长为0.667千米。

五、110千伏东岭变10千伏融信Ⅰ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区洪湾路,线路总长为7.501千米。

六、110千伏东岭变10千伏市级线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区齐安路,线路总长为1.081千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为齐安路,终点位置为熙屿路,总长为0.785千米。

七、110千伏东岭变10千伏鼓楼园线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区建新南路,线路总长为9.011千米。

八、110千伏东岭变10千伏联建线地下线缆保护区

范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区花溪南路,线路总长为8.979千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为齐安路,终点位置为先农路,总长为3.112千米。

九、110千伏东岭变10千伏工业线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区齐安路,线路总长为3.285千米。

十、110千伏东岭变10千伏东盘线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区东岭路,线路总长为4.675千米。

十一、110千伏东岭变10千伏潘宅线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区齐安路,总长为1.226千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区齐安路,线路总长为0.751千米。

十二、110千伏东岭变10千伏文卫居线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区吴屿路,终点位置为仓山区浦口,总长为5.798千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区吴屿路,线路总长为2.835千米。

十三、110千伏东岭变10千伏天水线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区义序路,终点位置为仓山区吴凤村,总长为2.977千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区盘屿路,线路总长为4.435千米。

十四、110千伏东岭变10千伏阳岐线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区盘屿路,总长为2.287千米。

十五、110千伏东岭变10千伏齐安线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区红星5.8.24支4,终点位置为仓山区盘屿5.125.59支16乙,总长为2.612千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米

所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区红星农场1#环网,终点位置为仓山区农-红星农场36#箱变,线路总长为0.698千米。

十六、110千伏东岭变10千伏经济房线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区天演路,总长为3.705千米。

十七、110千伏东岭变10千伏融信Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区洪湾路,总长为7.124千米。

十八、110千伏东岭变10千伏浦上线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区齐安路,终点位置为仓山区金洲南路,总长为5.702千米。

十九、110千伏东岭变10千伏东湾线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区三环路,终点位置为仓山区三环路,总长为1.531千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为110千伏东岭变,终点位置为仓山区齐安路,线路总长为1.432千米。

二十、110千伏浦上变10千伏紫竹线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金环路,总长为2.654千米。

二十一、110千伏浦上变10千伏汇创1路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区冠浦路,总长为6.4233千米。

二十二、110千伏浦上变10千伏金山线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区横江路,总长为11.905千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为闽江大道,终点位置为闽江大道,总长为2.803千米。

二十三、110千伏浦上变10千伏港头线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区榕港路,总长为5.021千米。

二十四、110千伏浦上变10千伏融信线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区卢滨路,总长为

9.732千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为浦上变,终点位置为亭洲路,总长为0.696千米。

二十五、110千伏浦上变10千伏金祥线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金山大道,总长为9.0535千米。

二十六、110千伏浦上变10千伏霞镜线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区十字亭路,终点位置为仓山区十字亭路,总长为0.3894千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区建新南路,总长为16.151千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为建新南路,终点位置为十字亭路,总长为5.02千米。

二十七、110千伏浦上变10千伏尤溪东线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区燎原路,总长为6.931千米。

二十八、110千伏浦上变10千伏燎原线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区凤岗路,终点位置为仓山区亭头路,总长为0.621千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金祥路,总长为11.241千米。共有2条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为闽江大道,终点位置为水岸路,总长为1.43千米;支2电缆线路,起点位置为闽江大道,终点位置为南二环路,总长为2.507千米。

二十九、110千伏浦上变10千伏文体线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区浦上大道路,总长为8.191千米。

三十、110千伏浦上变10千伏建北线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区盘屿路,总长为16.941千米。

三十一、110千伏浦上变10千伏浦西线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区亭洲路,总长为0.3337千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区

域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金港路,总长为4.756千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为金榕南路,终点位置为亭洲路,总长为0.569千米。

三十二、110千伏浦上变10千伏工业区线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金华路,总长为4.693千米。

三十三、110千伏浦上变10千伏浦滨线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区凤岗路,总长为2.976千米。

三十四、110千伏浦上变10千伏外滩线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区横江路,总长为7.7687千米。

三十五、110千伏浦上变10千伏金汇线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金环路,总长为5.835千米。

三十六、110千伏浦上变10千伏名居线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金山大道,总长为3.7909千米。

三十七、110千伏浦上变10千伏聚龙线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区西三环路,总长为0.109千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区闽江大道,总长为8.8302千米。共有2条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为浦上变,终点位置为卢滨路,总长为1.353千米;支2电缆线路,起点位置为金榕南路,终点位置为谢宅路,总长为2.061千米。

三十八、110千伏浦上变10千伏滨江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区燎原路,总长为4.278千米。

三十九、110千伏浦上变10千伏浦榕线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区金洲南路,总长为2.657千米。

四十、110千伏浦上变10千伏尤溪洲线地下线缆保

护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区浦上变,终点位置为仓山区通江路,总长为4.889千米。

四十一、110千伏浦上变10千伏金城Ⅱ线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区凤岗路,终点位置为仓山区金榕南路,总长为11.639千米。

四十二、110千伏浦上变10千伏臻阳线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域,电缆起点位置为仓山区奥体路,终点位置为仓山区东岭路,总长为4.856千米。

四十三、110千伏岩洲变10千伏洪光村线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区岩洲变,终点位置为仓山区西三环路,总长为1.520千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区岩洲变,终点位置为仓山区妙峰路,线路总长为6.034千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为洪湾北路,终点位置为洪塘路,总长为1.119千米。

四十四、110千伏岩洲变10千伏梅亭线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区岩洲变,终点位置为仓山区金山大道,线路总长为2.131千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为金山大道,终点位置为金祥路,总长为0.697千米。

四十五、110千伏岩洲变10千伏聚龙路线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区岩洲变,终点位置为仓山区金工路,线路总长为3.836千米。共有1条电缆分支线,支1电缆线路,起点位置为建新北路,终点位置为洪湾北路,总长为1.280千米。

四十六、110千伏岩洲变10千伏芦滨村线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,起点位置为仓山区林洲路,终点位置为仓山区东林支巷,总长为0.374千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。起点位置为仓山区岩洲变,终点位置为仓山区金祥路,线路总长为16.71千米。共有2条混缆分支线,支1混缆线路,起点位置为建新北路,终点位置为凤岗路,总长为1.238千米;支2混缆线路,起点位置为金洲南路,终点位置为亭头路,总长为1.939千米。

(下转T02版)